

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-6517-XIII-NE-EI
Periodo:	09-2013
Rut:	90269000-K
Empresa:	CAROZZI S.A.
Establecimiento:	CAROZZI S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, SAN BERNARDO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3054 de fecha 30-07-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-10-2013	Fecha Límite para Envío:	21-10-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1298303	AU	20	5	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1298301	AU	1000	500	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1298303	AU	35	31	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1298303	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1298303	AU	50	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298301	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298302	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1298303	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1298303	AU	80	48	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1298303	AU	1000	412	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298301	AU	35	24,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298302	AU	35	18,8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298301	AU	900	933	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298302	AU	900	1226	Valor excedido

Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 03-01-2014

