



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-2679-IX-NE-EI
Periodo:	01-2014
Rut:	79777030-2
Empresa:	COMPAÑIA SALMONIFERA DALCAHUE LTDA
Establecimiento:	SALMONIFERA DALCAHUE LTDA. (PISC. LLEUQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LLEUQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3985 de fecha 29-10-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-02-2014	Fecha Límite para Envío:	20-02-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	6	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	6	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1355342	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1355342	AU	80	4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355342	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1355351	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355351	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1355364	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1355364	AU	80	<3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355364	AU	35	15,03333	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1355367	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355367	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1355368	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355368	AU	35	13,8	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1355369	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355369	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1355370	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355370	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1355371	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355371	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1355372	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1355372	AU	35	15,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1355373	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1355373	AU	400	3,49	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1355373	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1355373	AU	10	0,4	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1355373	AU	50	0,13	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1355373	AU	7	<1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1355374	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1355374	AU	400	4,17	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1355374	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1355374	AU	10	0,38	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1355374	AU	50	0,28	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1355374	AU	7	<1	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355336	AU	43200	20044,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355337	AU	43200	23241,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355338	AU	43200	16070,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355339	AU	43200	15206,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355340	AU	43200	16329,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355341	AU	43200	15120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355342	AU	43200	15292,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355343	AU	43200	15552	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355344	AU	43200	14860,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355345	AU	43200	14515,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355346	AU	43200	14688	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355347	AU	43200	15638,4	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355348	AU	43200	15724,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355349	AU	43200	15552	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355350	AU	43200	15033,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355351	AU	43200	15033,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355352	AU	43200	14860,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355353	AU	43200	14256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355354	AU	43200	14947,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355355	AU	43200	15465,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355356	AU	43200	16243,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355357	AU	43200	15811,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355358	AU	43200	13564,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355359	AU	43200	13564,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355360	AU	43200	19699,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355361	AU	43200	20736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355362	AU	43200	20390,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355363	AU	43200	19440	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355364	AU	43200	17798,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355365	AU	43200	19526,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1355366	AU	43200	19180,8	Valor no excedido



