

## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4474-XIII-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	96590000-4
Empresa:	AGROINDUSTRIAL EL PAICO.
Establecimiento:	AGROINDUSTRIAL EL PAICO S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO EL PAICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4697 de fecha 27-12-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-07-2013	Fecha Límite para Envío:	22-07-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1256284	AU	20	1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1256284	AU	35	25	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1256284	AU	10	2,5	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1256283	AU	1000	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1256284	AU	50	9,29	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1256282	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1256283	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1256284	AU	80	8	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1256284	AU	1000	81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1256282	AU	35	17,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1256283	AU	35	20,9	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1256282	AU	5280	4866	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1256283	AU	5280	5517	<b>Valor excedido</b>



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 03-01-2014*