



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4510-X-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	96929060-K
Empresa:	AISLAPOL S.A.
Establecimiento:	AISLAPOL S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1056 de fecha 19-03-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	31-07-2013	Fecha Límite para Envío:	22-07-2013	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	29	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	25	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	25	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
HIDROCARBUROS FIJOS	mg/l	1263222	AU	18	<5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263196	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263202	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1263207	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263213	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263219	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263210	AU	40	29	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1263222	AU	145	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263200	AU	40	28,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263195	AU	40	17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263202	AU	40	25,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263199	AU	40	30,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263203	AU	40	26,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263205	AU	40	27,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263211	AU	40	31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263217	AU	40	28,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263221	AU	40	22,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263206	AU	40	31,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263207	AU	40	26,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263209	AU	40	26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263212	AU	40	28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263213	AU	40	27	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263214	AU	40	26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263216	AU	40	19,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263218	AU	40	22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263219	AU	40	29	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263218	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263198	AU	40	26,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263204	AU	40	28,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263220	AU	40	26	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263203	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263204	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263205	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263209	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263210	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263211	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263214	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263216	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263217	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263220	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263221	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263200	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263206	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1263222	AU	7	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263195	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263212	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1263222	AU	1087	29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263193	AU	40	28,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263196	AU	40	28,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1263197	AU	40	26,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1263222	AU	36	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1263222	AU	723	48,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1263193	AU	1000	1600	Valor excedido
DBO5	mg/l	1263222	AU	63	20	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1263222	AU	15	1,72	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1263222	AU	9	1,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1263222	AU	75	9,99	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263193	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1263197	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263198	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1263199	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263194	AU	96,15	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263201	AU	96,15	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263208	AU	96,15	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263215	AU	96,15	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263195	AU	96,15	30,72	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263207	AU	96,15	31,44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263196	AU	96,15	33,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263206	AU	96,15	40,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263209	AU	96,15	40,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263197	AU	96,15	42,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263205	AU	96,15	45,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263220	AU	96,15	45,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263193	AU	96,15	45,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263200	AU	96,15	46,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263202	AU	96,15	47,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263211	AU	96,15	47,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263198	AU	96,15	48,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263221	AU	96,15	48,24	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263217	AU	96,15	49,44	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263204	AU	96,15	50,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263212	AU	96,15	50,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263213	AU	96,15	51,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263219	AU	96,15	51,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263199	AU	96,15	52,56	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263203	AU	96,15	52,56	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263210	AU	96,15	52,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263214	AU	96,15	55,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263216	AU	96,15	86,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1263218	AU	96,15	92,16	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014