



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2580-IX-NE-EI
Periodo:	10-2014
Rut:	79784980-4
Empresa:	CULTIVOS MARINOS CHILOE LTDA.
Establecimiento:	CULTIVOS MARINOS CHILOE (FREIRE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO TOLTEN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2945 de fecha 25-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-11-2014	Fecha Límite para Envío:	20-11-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	127	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1491610	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491610	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491611	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491611	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491612	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491612	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491613	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491613	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491614	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491614	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491615	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491615	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491616	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491616	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491617	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1491697	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491698	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491698	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491699	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491699	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491700	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491700	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491707	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491707	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491708	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491708	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491709	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491709	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491710	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491710	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491711	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491711	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491712	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491712	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491713	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491713	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491714	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491714	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491715	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491715	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491716	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491716	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491717	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491717	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491718	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491718	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491719	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491719	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491720	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491720	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491721	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491721	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491722	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491722	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491723	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491723	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491724	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491724	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491725	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491725	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491726	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491726	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491727	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491727	AU	35	11,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491728	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491728	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491729	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491729	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1491730	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1491730	AU	35	11,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1491735	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1491735	AU	400	3,86	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1491735	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1491735	AU	10	0,43	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1491735	AU	50	4,48	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1491735	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1491735	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1491736	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1491736	AU	400	3,86	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1491736	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1491736	AU	10	0,43	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1491736	AU	50	5,31	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1491736	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1491736	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1491737	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1491737	AU	400	3,86	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1491737	AU	35	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1491737	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1491737	AU	50	4,04	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1491737	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1491737	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1491738	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1491738	AU	400	4,21	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1491738	AU	35	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1491738	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1491738	AU	50	4,37	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1491738	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1491738	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491608	AU	3420	5440,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491609	AU	3420	4999,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491610	AU	3420	4711,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491611	AU	3420	4825,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491612	AU	3420	4936,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491613	AU	3420	5011,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491614	AU	3420	5114,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491615	AU	3420	5120,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491616	AU	3420	5090,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491617	AU	3420	5022,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491618	AU	3420	5001,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491619	AU	3420	5125,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491620	AU	3420	4929,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491621	AU	3420	4987,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491622	AU	3420	4825,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491623	AU	3420	4807,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491624	AU	3420	4744,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491625	AU	3420	4837,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491626	AU	3420	4922,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491627	AU	3420	5015,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491628	AU	3420	5155,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491629	AU	3420	4822,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491630	AU	3420	4725,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491631	AU	3420	4637,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491632	AU	3420	4588,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491633	AU	3420	4529,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491634	AU	3420	5011,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491635	AU	3420	5610	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491636	AU	3420	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491637	AU	3420	5566,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491638	AU	3420	5668,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491639	AU	3420	5503,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491640	AU	3420	5607,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491641	AU	3420	5483,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491642	AU	3420	5591,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491643	AU	3420	5529,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491644	AU	3420	5644,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491645	AU	3420	5763,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491646	AU	3420	5713,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491647	AU	3420	5718	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491648	AU	3420	5641,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491649	AU	3420	5732,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491650	AU	3420	5747,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491651	AU	3420	5736,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491652	AU	3420	5736,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491653	AU	3420	5718	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491654	AU	3420	5712,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491655	AU	3420	5739,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491656	AU	3420	5678	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491657	AU	3420	5764,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491658	AU	3420	4903,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491659	AU	3420	5120,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491660	AU	3420	5199,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491661	AU	3420	5695,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491662	AU	3420	5904	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491663	AU	3420	5600,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491664	AU	3420	6084	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491665	AU	3420	5802	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491666	AU	3420	5221,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491667	AU	3420	6094,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491668	AU	3420	6100,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491669	AU	3420	6009,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491670	AU	3420	5954,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491671	AU	3420	6110,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491672	AU	3420	6158,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491673	AU	3420	5577,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491674	AU	3420	6163,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491675	AU	3420	6182,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491676	AU	3420	5966,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491677	AU	3420	6020,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491678	AU	3420	6210,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491679	AU	3420	5960,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491680	AU	3420	5994,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491681	AU	3420	6020,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491682	AU	3420	6080,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491683	AU	3420	5970,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491684	AU	3420	5944,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491685	AU	3420	6120,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491686	AU	3420	6130,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491687	AU	3420	5860,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491688	AU	3420	6138,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491689	AU	3420	6129,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491690	AU	3420	6145,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491691	AU	3420	6166,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491692	AU	3420	6140,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491693	AU	3420	6131	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491694	AU	3420	5988,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491695	AU	3420	5936,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491696	AU	3420	6007,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491697	AU	3420	6080,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491698	AU	3420	6076,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491699	AU	3420	6126,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491700	AU	3420	6134,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491701	AU	3420	6678	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491702	AU	3420	6044,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491703	AU	3420	6318	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491704	AU	3420	6196,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491705	AU	3420	5916	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491706	AU	3420	6747,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491707	AU	3420	6070,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491708	AU	3420	5923,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491709	AU	3420	5928,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491710	AU	3420	5779,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491711	AU	3420	5965,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491712	AU	3420	5865,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491713	AU	3420	5888,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491714	AU	3420	5856,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491715	AU	3420	5777,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491716	AU	3420	6012,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491717	AU	3420	6024,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491718	AU	3420	6033	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491719	AU	3420	6100,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491720	AU	3420	6099	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491721	AU	3420	5994,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491722	AU	3420	6296,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491723	AU	3420	6105,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491724	AU	3420	6028,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491725	AU	3420	6118,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491726	AU	3420	6087	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491727	AU	3420	5995,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491728	AU	3420	6073,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491729	AU	3420	6361,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491730	AU	3420	6142,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491731	AU	3420	4286,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491732	AU	3420	6174	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491733	AU	3420	5934	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1491734	AU	3420	5764,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 12-10-2015