



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1854-XIII-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	76136210-0
Empresa:	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SUBSOLE S.A.
Establecimiento:	SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SUBSOLE S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO EL GATO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°677 de fecha 05-03-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1469464	AU	6 - 8,5	8,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1469464	AU	35	11	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1469465	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1469465	AU	35	57,8	Valor excedido en 65,14% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1469465	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1469465	AU	50	1,19	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1469465	AU	7	24	Valor excedido en 242,86% respecto al Límite Exigido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1469465	AU	80	47,6	Valor no excedido

TRICLOROMETANO	mg/l	1469465	AU	0,2	<0,005	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1480565	RE	7	<1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1480566	RE	35	4,67	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1469464	AU	1,6	15	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 04-10-2015