



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4725-X-NE-EI
Periodo:	08-2013
Rut:	77580630-3
Empresa:	DISTRIBUIDORA JA LTDA.
Establecimiento:	DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUINCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2848 de fecha 23-09-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-09-2013	Fecha Límite para Envío:	23-09-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1284509	AU	75	1,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1284486	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1284509	AU	7	<2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1284486	AU	40	15,6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1284509	AU	300	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1284509	AU	15	0,48	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1284509	AU	50	<5	Valor no excedido

CLORUROS	mg/l	1284509	AU	2000	20,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1284486	AU	1000	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1284509	AU	300	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284502	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284487	AU	480	2,89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284504	AU	480	2,93	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284493	AU	480	2,98	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284503	AU	480	3,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284496	AU	480	3,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284479	AU	480	3,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284478	AU	480	3,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284485	AU	480	3,21	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284506	AU	480	3,14	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284483	AU	480	2,93	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284507	AU	480	2,95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284501	AU	480	2,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284482	AU	480	2,98	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284480	AU	480	3,03	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284500	AU	480	3,05	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284489	AU	480	2,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284497	AU	480	2,98	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284490	AU	480	3,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284481	AU	480	3,07	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284488	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284499	AU	480	3,11	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284498	AU	480	3,11	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284486	AU	480	3,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284505	AU	480	3,18	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284494	AU	480	3,18	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284495	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284492	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284508	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284484	AU	480	2,89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1284491	AU	480	2,9	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014