



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2116-VI-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	86547900-K
Empresa:	VIÑA SANTA RITA S.A.
Establecimiento:	VIÑA SANTA RITA S.A. (PALMILLA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO BARQUINO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°274 de fecha 01-02-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1477715	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477715	AU	35	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477716	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477716	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477717	AU	6 - 8,5	7,45	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477717	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477718	AU	6 - 8,5	7,57	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477718	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477719	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477719	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477720	AU	6 - 8,5	7,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477720	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477721	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477721	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477722	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477722	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477723	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1477723	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1477724	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1477724	AU	35	17,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1477725	AU	35	6	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1477725	AU	10	2,24	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1477725	AU	50	10,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1477725	AU	80	12	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1477725	AU	1	0,2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1477715	AU	200	40,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1477716	AU	200	75,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1477721	AU	200	61	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1477722	AU	200	63,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1477723	AU	200	68,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1477724	AU	200	58,7	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 04-10-2015