



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1931-IX-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	79872420-7
Empresa:	EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA.
Establecimiento:	PESQUERA LOS FIORDOS (MELIPEUCO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO PEUCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1675 de fecha 16-06-2005

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1474320	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1474320	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1474321	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1474321	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1474322	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1474322	AU	35	4,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1474323	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1474323	AU	35	9,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1474324	AU	20	5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1474324	AU	1000	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1474324	AU	35	5,2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1474324	AU	10	0,34	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1474324	AU	50	1,39	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1474324	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1474324	AU	80	<3	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1474324	AU	1000	<10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1474325	AU	20	5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1474325	AU	1000	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1474325	AU	35	5,1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1474325	AU	10	0,27	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1474325	AU	50	1,34	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1474325	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1474325	AU	80	3,3	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1474325	AU	1000	<10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1474326	AU	20	5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1474326	AU	1000	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1474326	AU	35	4,4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1474326	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1474326	AU	50	0,71	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1474326	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1474326	AU	80	<3	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1474326	AU	1000	<10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1474327	AU	20	5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1474327	AU	1000	2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1474327	AU	35	6,8	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1474327	AU	10	0,27	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1474327	AU	50	0,85	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1474327	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1474327	AU	80	3,6	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1474327	AU	1000	<10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1474320	AU	116976	24278	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1474321	AU	116976	28627	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1474322	AU	116976	43577	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1474323	AU	116976	46915	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 04-10-2015