



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3011-X-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	96633780-K
Empresa:	MARINE HARVEST CHILE S.A.
Establecimiento:	MARINE HARVEST (PISC. COPIHUE)
Punto de descarga:	PUNTO 2 (RIO COPIHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°53 de fecha 10-01-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1244711	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1244711	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1244711	AU	2	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL	mg/l	1244711	AU	10	1,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1244691	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1244711	AU	10	<0,04	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1244691	AU	5	<0,5	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1244711	AU	80	<10	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1244691	AU	30	9,2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244682	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244685	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244688	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244691	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244694	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244697	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244700	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244701	AU	77084,1	6691	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244680	AU	77084,1	6882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244683	AU	77084,1	6882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244686	AU	77084,1	6882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244689	AU	77084,1	6882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244692	AU	77084,1	6882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244695	AU	77084,1	6882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244698	AU	77084,1	6882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244702	AU	77084,1	7432	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244681	AU	77084,1	7458	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244684	AU	77084,1	7458	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244687	AU	77084,1	7458	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244690	AU	77084,1	7458	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244693	AU	77084,1	7458	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244696	AU	77084,1	7458	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244699	AU	77084,1	7458	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244705	AU	77084,1	7515	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244706	AU	77084,1	7818	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244709	AU	77084,1	7868	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244708	AU	77084,1	8086	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244703	AU	77084,1	8252	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244710	AU	77084,1	8569	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244707	AU	77084,1	8630	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1244704	AU	77084,1	8679	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014