

## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4262-V-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	81384700-0
Empresa:	AGRICOLA PANQUEHUE S.A. -
Establecimiento:	AGRICOLA PANQUEHUE S.A. (PANQUEHUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL RAMAL VERTIENTE AGUAS CLARAS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3397 de fecha 26-08-2008

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1247708	AU	20	1	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1247707	AU	1000	2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1247708	AU	35	1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1247708	AU	15	1,14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1247707	AU	6 - 8,5	7,64	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1247708	AU	7	0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1247708	AU	80	1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1247707	AU	35	11,8	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1247707	AU	-	20,44	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 03-01-2014*