



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5062-X-NE-EI
Periodo:	04-2013
Rut:	96994510-K
Empresa:	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LACTOSUEROS INDUSTRIALES S.A.
Establecimiento:	LACTIN S.A. (PURRANQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO FUTALLAIYAI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1292 de fecha 02-04-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-05-2013	Fecha Límite para Envío:	20-05-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1226485	AU	20	4	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1226485	AU	400	23	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1226485	AU	35	14	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1226485	AU	10	5,3	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1226485	AU	50	1,32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226481	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226482	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226483	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226484	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1226485	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1226485	AU	80	31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1226481	AU	35	17,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1226482	AU	35	18,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1226483	AU	35	17,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1226484	AU	35	18,6	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226481	AU	-	98	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226484	AU	-	101	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226482	AU	-	109	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226483	AU	-	122	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014