



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5067-VI-NE-EI
Periodo:	04-2013
Rut:	99530480-5
Empresa:	TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Establecimiento:	TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4119 de fecha 27-12-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-05-2013	Fecha Límite para Envío:	20-05-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FECALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1229268	AU	20	<1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1229269	AU	20	<1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1229270	AU	20	<1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1229271	AU	20	7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1229264	AU	1000	540	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1229265	AU	1000	<2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1229266	AU	1000	8	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1229267	AU	1000	11	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1229268	AU	35	14	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1229269	AU	35	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1229270	AU	35	3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1229271	AU	35	8	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1229268	AU	10	<0,1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1229269	AU	10	<0,1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1229270	AU	10	<0,1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1229271	AU	10	<0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1229268	AU	50	1,09	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1229269	AU	50	1,13	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1229270	AU	50	1,3	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1229271	AU	50	1,11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1229264	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1229265	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1229266	AU	6 - 8,5	7,36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1229267	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1229268	AU	80	10	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1229269	AU	80	10	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1229270	AU	80	7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1229271	AU	80	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1229264	AU	35	28,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1229265	AU	35	28,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1229266	AU	35	25,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1229267	AU	35	24,9	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1229267	AU	24000	15103	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1229265	AU	24000	18686	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1229266	AU	24000	18713	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1229264	AU	24000	19621	Valor no excedido

