

## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-718-XIII-NE-EI
Periodo:	10-2013
Rut:	78266740-8
Empresa:	EXSER AGROINDUSTRIAL LTDA.
Establecimiento:	EXSER AGROINDUSTRIAL (COLINA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL, COLINA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2735 de fecha 17-08-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	22-11-2013	Fecha Límite para Envío:	20-11-2013	Entrega fuera del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1319038	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1319038	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1319038	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1319038	AU	50	9,18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1319037	AU	6 - 8,5	7,55	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1319038	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1319038	AU	80	14	Valor no excedido

SULFATOS	mg/l	1319038	AU	1000	18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1319037	AU	35	19,1	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1319037	AU	167	58,58	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 16-09-2014*