

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1623-VI-NE-EI
Periodo:	08-2014
Rut:	94612000-6
Empresa:	DOLE CHILE
Establecimiento:	DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CAÑADILLA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4400 de fecha 07-12-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	03-09-2014	Fecha Límite para Envío:	22-09-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1449058	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1449058	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1449059	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1449059	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1449060	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1449060	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1449061	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1449061	AU	35	14,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1449062	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1449062	AU	35	10	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1449062	AU	10	1,44	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1449062	AU	50	4,04	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1449062	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1449062	AU	80	7	Valor no excedido
-----------------------------	------	---------	----	----	---	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1449061	AU	582	473	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 30-09-2015