

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-1510-VII-NE-EI
Periodo:	08-2014
Rut:	81836000-2
Empresa:	COPEFRUT S.A.
Establecimiento:	COPEFRUT S.A. (ROMERAL)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO GUAIQUILLO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2979 de fecha 28-09-2007

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	11-09-2014	Fecha Límite para Envío:	22-09-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1451396	AU	6 - 8,5	7,27	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1451396	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1451397	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1451397	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1451398	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1451398	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1451399	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1451399	AU	35	14,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1451400	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1451400	AU	35	3,07	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1451400	AU	10	0,47	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1451400	AU	50	3,32	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1451400	AU	7	<3	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1451400	AU	80	<10	Valor no excedido
-----------------------------	------	---------	----	----	-----	-------------------

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1451396	AU	-	125,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1451397	AU	-	125,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1451398	AU	-	125,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1451399	AU	-	125,7	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 30-09-2015*