



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1261-X-NE-EI
Periodo:	08-2014
Rut:	4724931-7
Empresa:	RODOLFO HARWARDT RABENKO
Establecimiento:	RODOLFO HARWARDT RABENKO (PLANTA LACTEOS PUERTO OCTAY)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°2443 de fecha 18-08-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	30-09-2014	Fecha Límite para Envío:	22-09-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	6	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	6	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1464872	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1464873	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1464874	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1464875	AU	6 - 8,5	6,68	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1464876	AU	6 - 8,5	6,67	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1464877	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1464878	AU	10	1339	Valor excedido en 13290% respecto al Límite Exigido
CLORUROS	mg/l	1464878	AU	250	1930	Valor excedido en 672% respecto al Límite Exigido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1464878	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1464878	AU	10	159	Valor excedido en 1490% respecto al Límite Exigido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1464872	AU	70	84,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1464873	AU	70	84,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1464874	AU	70	84,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1464875	AU	70	84,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1464876	AU	70	84,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1464877	AU	70	84,43	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015