



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-1140-X-NE-EI
Periodo:	11-2013
Rut:	79568910-9
Empresa:	ALIMENTOS TECNICOS S.A.
Establecimiento:	ALITEC S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1: SEGUNDA Y TERCERA UNIDAD (ESTERO SIN NOMBRE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°583 de fecha 22-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-12-2013	Fecha Límite para Envío:	20-12-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1326869	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1326869	AU	400	6,25	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1326869	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1326869	AU	10	<0,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1326842	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1326849	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1326869	AU	50	2,99	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1326856	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1326863	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1326869	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1326869	AU	80	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1326842	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1326849	AU	35	9,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1326856	AU	35	9,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1326863	AU	35	10,5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326864	AU	-	487	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326868	AU	-	487,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326857	AU	-	487,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326851	AU	-	487,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326866	AU	-	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326863	AU	-	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326855	AU	-	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326853	AU	-	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326847	AU	-	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326860	AU	-	528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326850	AU	-	528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326849	AU	-	554,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326839	AU	-	559,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326844	AU	-	573,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326861	AU	-	576	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326845	AU	-	576	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326867	AU	-	580,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326854	AU	-	580,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326848	AU	-	580,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326841	AU	-	600	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326856	AU	-	609,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326840	AU	-	609,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326862	AU	-	624	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326842	AU	-	633,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326859	AU	-	696	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326843	AU	-	696	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326865	AU	-	708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326852	AU	-	708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326846	AU	-	708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1326858	AU	-	720	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 16-09-2014