



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-2080-VIII-NE-EI
Periodo:	12-2013
Rut:	86100500-3
Empresa:	SALMONES ANTARTICA S.A.
Establecimiento:	SALMONES ANTARTICA S.A. (PISC. EL PERAL)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CHOLGUAGÜE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2068 de fecha 21-06-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-01-2014	Fecha Límite para Envío:	20-01-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	0	No informa el parámetro exigido
COLIFORMES FECALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1339002	AU	50	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1339003	AU	50	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1339001	AU	50	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1339004	AU	50	<5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1338997	AU	1000	17	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1338998	AU	1000	<2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1338999	AU	1000	50	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1339000	AU	1000	13	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1339001	AU	300	3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1339002	AU	300	3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1339003	AU	300	19	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1339004	AU	300	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1339001	AU	15	1,21	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1339002	AU	15	<0,2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1339003	AU	15	<0,2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1339004	AU	15	0,7	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1339001	AU	75	5,51	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1339002	AU	75	6,07	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1339003	AU	75	5,46	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1339004	AU	75	4,66	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1338997	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1338998	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1338999	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1339000	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1339001	AU	300	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1339002	AU	300	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1339003	AU	300	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1339004	AU	300	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1338997	AU	40	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1338998	AU	40	12,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1338999	AU	40	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1339000	AU	40	15,4	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 16-09-2014