

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4146-VII-NE-EI
Periodo:	04-2013
Rut:	84463900-7
Empresa:	ROCOFRUT S.A.
Establecimiento:	ROCOFRUT S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3012 de fecha 10-07-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	22-05-2013	Fecha Límite para Envío:	20-05-2013	Entrega fuera del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	16	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	16	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1235032	AU	50	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1235028	AU	6 - 8,5	6,24	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1235029	AU	6 - 8,5	6,66	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1235032	AU	400	60,1	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1235030	AU	1000	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1235032	AU	35	52	Valor excedido
DBO5	mg/l	1249336	RE	35	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1235032	AU	10	<0,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1235030	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1235031	AU	6 - 8,5	6,52	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1235032	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1235032	AU	80	9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1235028	AU	35	21,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1235029	AU	35	22,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1235030	AU	35	21,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1235031	AU	35	21,4	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1235029	AU	400	394	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1235031	AU	400	397	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1235028	AU	400	398	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1235030	AU	400	399	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 03-01-2014