



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4415-XIII-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	79513550-2
Empresa:	SANTA TERESA SA.
Establecimiento:	SANTA TERESA S.A. (VIÑA SANTA INES DE MARTINO, PTA MOSTO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL EL MOLINO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2052 de fecha 03-06-2011

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-07-2013	Fecha Límite para Envío:	22-07-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	3	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1252213	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1252213	AU	35	14	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1252213	AU	10	5,27	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1252213	AU	50	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1252212	AU	6 - 8,5	7,97	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1252213	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1252213	AU	80	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1252212	AU	35	22,12	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1252212	AU	800	336	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014*