



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-740-VII-NE-EI
Periodo:	07-2014
Rut:	93329000-K
Empresa:	DAVID DEL CURTO S.A.
Establecimiento:	DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL SANTA TERESA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°208 de fecha 18-01-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-08-2014	Fecha Límite para Envío:	20-08-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1435038	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1435038	AU	35	6,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1435039	AU	6 - 8,5	7,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1435039	AU	35	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1435040	AU	6 - 8,5	7,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1435040	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1435041	AU	6 - 8,5	7,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1435041	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1435042	AU	6 - 8,5	7,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1435042	AU	35	7,6	Valor no excedido

ACEITES Y GRASAS	mg/l	1435043	AU	20	<4	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1435043	AU	5	0,5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1435043	AU	400	17,5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1435043	AU	35	57,7	Valor excedido en 64,86% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1435043	AU	10	<0,6	Valor no excedido
HIDROCARBUROS FIJOS	mg/l	1435043	AU	10	<4	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1435043	AU	0,5	0,0002	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1435043	AU	50	0,82	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1435043	AU	7	4	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1435043	AU	80	26,8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1435038	AU	26	0,66	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1435039	AU	26	6,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1435040	AU	26	0,58	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1435041	AU	26	0,73	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1435042	AU	26	1,59	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015