



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-764-VII-NE-EI
Periodo:	07-2014
Rut:	91041000-8
Empresa:	VIÑA SAN PEDRO S.A.
Establecimiento:	VIÑA SAN PEDRO S.A. (LONTUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL ARANGUIZ)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°763 de fecha 14-03-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-08-2014	Fecha Límite para Envío:	20-08-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1433825	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433825	AU	6 - 8,5	8,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433825	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433826	AU	6 - 8,5	8,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433826	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433827	AU	6 - 8,5	8,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433827	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1433828	AU	6 - 8,5	8,48	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1433828	AU	35	13,5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1433829	AU	35	23	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1433829	AU	10	0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1433829	AU	50	12	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1433829	AU	80	54	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433825	AU	270	41,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433826	AU	270	37,56	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433827	AU	270	12,48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1433828	AU	270	4,91	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015