



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4116-XIII-NE-EI
Periodo:	04-2013
Rut:	79662080-3
Empresa:	AGRICOLA DON POLLO LTDA.
Establecimiento:	AGRICOLA DON POLLO
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°1169 de fecha 03-04-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-05-2013	Fecha Límite para Envío:	20-05-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1225620	AU	9,84	<10	Valor excedido
DBO5	mgO2/l	1225620	AU	30,9	25	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1225620	AU	10	<5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1225620	AU	15	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1225615	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1225616	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1225617	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1225618	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1225619	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1225620	AU	80	45	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1225620	AU	500	287	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1225616	AU	2500	578,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1225618	AU	2500	864	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1225617	AU	2500	915,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1225615	AU	2500	1019,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1225619	AU	2500	1546,56	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014