



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5406-X-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	96540710-3
Empresa:	FIORDO BLANCO S.A.
Establecimiento:	FIORDO BLANCO (PISC. RIO DE PLATA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO DE LA PLATA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3186 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1211161	AU	20	<4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1211162	AU	20	<4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1211163	AU	20	<4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1211164	AU	20	<4	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1211161	AU	400	17	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1211162	AU	400	<8	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1211163	AU	400	9	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1211164	AU	400	10	Valor no excedido

DBO5	mg/l	1211161	AU	35	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1211162	AU	35	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1211163	AU	35	2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1211164	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1211161	AU	10	<1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1211162	AU	10	<1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1211163	AU	10	<1	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1211164	AU	10	1,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1211136	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1211143	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1211161	AU	50	1,09	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1211162	AU	50	1,8	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1211163	AU	50	1,18	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1211164	AU	50	1,27	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1211150	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1211157	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1211161	AU	7	<5	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1211162	AU	7	<5	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1211163	AU	7	<5	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1211164	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1211161	AU	80	<10	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1211162	AU	80	<10	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1211163	AU	80	<10	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1211164	AU	80	<10	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1211136	AU	35	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1211143	AU	35	15,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1211150	AU	35	10,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1211157	AU	35	12,3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211151	AU	103680	39830,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211160	AU	103680	46440	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211153	AU	103680	46526,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211154	AU	103680	47433,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211158	AU	103680	47649,6	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211152	AU	103680	48427,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211159	AU	103680	48988,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211150	AU	103680	50068,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211131	AU	103680	51364,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211145	AU	103680	51753,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211155	AU	103680	52401,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211130	AU	103680	54864	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211157	AU	103680	55728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211132	AU	103680	56505,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211139	AU	103680	57542,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211138	AU	103680	57931,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211148	AU	103680	59443,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211144	AU	103680	59702,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211149	AU	103680	60177,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211137	AU	103680	60436,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211135	AU	103680	61732,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211156	AU	103680	62121,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211146	AU	103680	66744	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211140	AU	103680	67046,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211136	AU	103680	67176	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211133	AU	103680	69465,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211134	AU	103680	70416	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211147	AU	103680	73872	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211143	AU	103680	74131,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211142	AU	103680	76032	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1211141	AU	103680	76291,2	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013