

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4019-V-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	81384700-0
Empresa:	AGRICOLA PANQUEHUE S.A. -
Establecimiento:	AGRICOLA PANQUEHUE S.A. (PANQUEHUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL RAMAL VERTIENTE AGUAS CLARAS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3397 de fecha 26-08-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	22-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1220988	AU	20	1	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1220987	AU	1000	2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1220988	AU	35	1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1220988	AU	15	1,25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1220987	AU	6 - 8,5	7,86	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1220988	AU	7	0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1220988	AU	80	1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1220987	AU	35	17,4	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1220987	AU	-	20,75	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013