

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5380-XIII-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	90269000-K
Empresa:	CAROZZI S.A.
Establecimiento:	CAROZZI S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, SAN BERNARDO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3054 de fecha 30-07-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	08-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1209155	AU	50	5,48	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1209155	AU	1000	362	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1209153	AU	35	22,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1209154	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1209153	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1209154	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1209155	AU	7	3	Valor no excedido

ACEITES Y GRASAS	mg/l	1209155	AU	20	5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1209153	AU	1000	240	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1209155	AU	35	26	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1209155	AU	10	2,27	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1209155	AU	80	33	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1209154	AU	900	620	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1209153	AU	900	678	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013