

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-2854-VIII-NE-EI
Periodo:	02-2013
Rut:	96802690-9
Empresa:	MASISA S.A.
Establecimiento:	MASISA S.A. (CABRERO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (TABLEROS - CANAL AFL. ESTERO COIHUICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1748 de fecha 21-06-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-03-2013	Fecha Límite para Envío:	20-03-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	29	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ALUMINIO	mg/l	1200191	AU	5	0,11	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1200191	AU	400	167	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1200182	AU	1000	920	Valor no excedido
DBO5	mgO2/l	1200191	AU	35	<1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1200180	AU	6 - 8,5	7,59	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1200181	AU	6 - 8,5	7,43	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1200191	AU	7	<0,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1200180	AU	35	20,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1200181	AU	35	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1200182	AU	6 - 8,5	7,48	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1200191	AU	80	9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1200182	AU	35	22,2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200190	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200189	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200166	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200188	AU	1320	34,65683	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200179	AU	1320	75,325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200185	AU	1320	87,513	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200184	AU	1320	91,98617	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200187	AU	1320	97,54717	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200169	AU	1320	108,218	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200171	AU	1320	110,54733	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200183	AU	1320	112,71817	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200178	AU	1320	113,56533	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200180	AU	1320	121,21167	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200182	AU	1320	132,09817	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200181	AU	1320	132,09817	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200172	AU	1320	139,54917	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200167	AU	1320	142,61868	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200173	AU	1320	149,25717	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200168	AU	1320	149,26583	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200186	AU	1320	156,799	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200163	AU	1320	157,01883	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200165	AU	1320	162,02083	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200170	AU	1320	167,2805	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200164	AU	1320	167,96917	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200162	AU	1320	185,61233	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200176	AU	1320	205,039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200174	AU	1320	224,2855	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200177	AU	1320	273,3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1200175	AU	1320	276,80767	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013