

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5672-VII-NE-El
Periodo:	05-2013
Rut:	90086000-5
Empresa:	SCHORR Y CONCHA S.A.
Establecimiento:	SCHORR Y CONCHA S.A.
Punto de descarga:	PUNTO UNIFICADO (RIO CLARO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2872 de fecha 24-09-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1239857	AU	50	<5	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1239857	AU	3	<0,005	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1239857	AU	300	11	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1239857	AU	15	<0,2	Valor no excedido
HIDROCARBUROS FIJOS	mg/l	1239857	AU	50	<5	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1239857	AU	75	1,98	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1239853	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1239854	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1239855	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1239856	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1239857	AU	0,5	<0,01	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1239857	AU	300	9	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1239857	AU	2000	15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1239853	AU	40	17,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1239854	AU	40	18,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1239855	AU	40	17,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1239856	AU	40	17,8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1239853	AU	1100	64	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013