Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5857-VI-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	96900690-1
Empresa:	AGROFOODS CENTRAL VALLEY S.A.
Establecimiento:	AGROFOODS CENTRAL VALLEY S.A. (MALLOA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO RIGOLEMU)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1676 de fecha 30-04-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-07-2013	Fecha Límite para Envío:	22-07-2013	Entrega dentro del plazo

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
DBO5	mg/l	1257275	AU	35	<1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1257275	AU	20	<1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1257255	AU	1000	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1257275	AU	10	<0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1257275	AU	50	1,29	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1257254	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1257255	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1257256	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1257257	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1257258	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1257259	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1257260	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1257261	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1257275	AU	7	<0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1257275	AU	80	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257254	AU	35	17,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257255	AU	35	17,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257256	AU	35	17,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257257	AU	35	17,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257258	AU	35	18,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257259	AU	35	19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257260	AU	35	20,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1257261	AU	35	18,1	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257274	AU	3600	60	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257246	AU	3600	311	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257273	AU	3600	359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257267	AU	3600	532	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257253	AU	3600	619	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257260	AU	3600	650	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257269	AU	3600	968	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257254	AU	3600	1019	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257247	AU	3600	1057	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257245	AU	3600	1092	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257270	AU	3600	1115	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257252	AU	3600	1142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257268	AU	3600	1143	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257266	AU	3600	1151	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257251	AU	3600	1215	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257261	AU	3600	1334	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257259	AU	3600	1339	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257249	AU	3600	1340	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257258	AU	3600	1352	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257250	AU	3600	1367	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257255	AU	3600	1379	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257257	AU	3600	1415	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257256	AU	3600	1432	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257271	AU	3600	1453	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257248	AU	3600	1458	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257272	AU	3600	1483	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257263	AU	3600	1497	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257264	AU	3600	1515	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257265	AU	3600	1554	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1257262	AU	3600	1632	Valor no excedido

DIVISIÓN DE SMA FISCALIZACIÓN

Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013