

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4076-VIII-NE-EI
Periodo:	04-2013
Rut:	76319040-4
Empresa:	SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA. (LOS ANGELES)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3 de fecha 04-01-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-05-2013	Fecha Límite para Envío:	20-05-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1226760	AU	10	12	Valor excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1226760	AU	10	<0,3	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1226760	AU	10	32,3	Valor excedido
PH	unidades de pH	1226752	AU	6 - 8,5	6,37	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226753	AU	6 - 8,5	6,16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226754	AU	6 - 8,5	6,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226755	AU	6 - 8,5	6,28	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226756	AU	6 - 8,5	6,27	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226757	AU	6 - 8,5	6,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226758	AU	6 - 8,5	6,25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1226759	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226752	AU	-	0,01	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226753	AU	-	0,07	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226754	AU	-	0,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226757	AU	-	0,11	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226756	AU	-	0,14	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226759	AU	-	0,15	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226755	AU	-	0,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1226758	AU	-	0,17	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 03-01-2014