



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3978-X-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	77911690-5
Empresa:	SOCIEDAD FERRANDO Y SUAREZ LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD FERRANDO Y SUAREZ LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (TABLA 5)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3258 de fecha 22-08-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	12	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1213648	AU	150	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1213622	AU	5,5 - 9	7,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1213627	AU	5,5 - 9	7,41	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1213630	AU	5,5 - 9	7,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1213637	AU	5,5 - 9	7,38	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1213642	AU	5,5 - 9	7,4	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1213648	AU	15	<0,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1213622	AU	20	3,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1213627	AU	20	5,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1213630	AU	20	3	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1213637	AU	20	2,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1213642	AU	20	2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1213648	AU	300	351	Valor excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1213649	AU	300	135	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1223175	RE	300	135	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213640	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213618	AU	720	414	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213627	AU	720	603	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213636	AU	720	792	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213621	AU	720	837	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213622	AU	720	873	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213634	AU	720	945	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213617	AU	720	765	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213641	AU	720	783	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213642	AU	720	792	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213628	AU	720	792	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213624	AU	720	792	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213643	AU	720	819	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213635	AU	720	873	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213630	AU	720	873	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213623	AU	720	882	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1223174	RE	720	927	Valor excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213637	AU	720	927	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213629	AU	720	963	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213638	AU	720	972	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213633	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213626	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213619	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213625	AU	720	378	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213647	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213646	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213645	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213632	AU	720	459	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213620	AU	720	522	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213639	AU	720	585	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213644	AU	720	1089	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1213631	AU	720	1089	Valor excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013