



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-2864-VI-NE-EI
Periodo:	03-2013
Rut:	78008870-2
Empresa:	FRUTAL LTDA
Establecimiento:	FRUTAL LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 2 (ESTERO ROMERAL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3223 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-04-2013	Fecha Límite para Envío:	22-04-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1212258	AU	80	<10	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212254	AU	35	16,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212255	AU	35	15,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212256	AU	35	16,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1212257	AU	35	16,5	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1212258	AU	0,5	0,0129	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1212258	AU	50	1,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212255	AU	6 - 8,5	7,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212256	AU	6 - 8,5	7,71	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1212257	AU	6 - 8,5	7,53	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1212258	AU	7	9	Valor excedido
FOSFORO	mg/l	1212258	AU	10	2,59	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1212254	AU	6 - 8,5	7,48	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1212258	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1212258	AU	35	7,1	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212257	AU	29	24,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212256	AU	29	24,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212255	AU	29	24,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1212254	AU	29	24,3	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013