

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5267-XIII-NE-EI
Periodo:	02-2013
Rut:	84976200-1
Empresa:	CERAMICA SANTIAGO S.A.
Establecimiento:	CERAMICA SANTIAGO (BATUCO, LAMPA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (DESAGÜE HUMEDAL BATUCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4239 de fecha 24-11-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-03-2013	Fecha Límite para Envío:	20-03-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
BORO	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
BORO	mg/l	1201693	AU	2,3	1,19	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1201694	AU	1256	547	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1201695	AU	1256	553	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1201694	AU	0,9	0,18	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1201695	AU	0,9	0,15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1201692	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
BORO	mg/l	1201692	AU	2,3	1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1201693	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1201694	AU	251	37	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1201695	AU	251	17,5	Valor no excedido

SULFATOS	mg/l	1201694	AU	2000	1570	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1201695	AU	2000	1555	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1201692	AU	40	26,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1201693	AU	40	24,6	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1201693	AU	180	156,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1201692	AU	180	166,93	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013