

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3790-VII-NE-El
Periodo:	02-2013
Rut:	84463900-7
Empresa:	ROCOFRUT S.A.
Establecimiento:	ROCOFRUT S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3012 de fecha 10-07-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2013	Fecha Límite para Envío:	20-03-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	16	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	16	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CLORUROS	mg/l	1205437	AU	400	66,2	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1205434	AU	1000	<2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1205437	AU	35	16	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1205437	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1205437	AU	50	3,18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1205433	AU	6 - 8,5	6,18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1205434	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1205435	AU	6 - 8,5	6,16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1205436	AU	6 - 8,5	6,24	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1205437	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1205437	AU	80	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1205433	AU	35	19,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1205434	AU	35	24,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1205435	AU	35	23,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1205436	AU	35	22,8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1205435	AU	400	388	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1205436	AU	400	391	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1205434	AU	400	399	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1205433	AU	400	400	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013