



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3154-VII-NE-EI
Periodo:	08-2013
Rut:	88205600-7
Empresa:	SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA
Establecimiento:	SERVICIOS DE FRIO SERVIFRIO LONTUE LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (PARKING - CANAL QUECHEREGUAS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°541 de fecha 19-02-2007

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-09-2013	Fecha Límite para Envío:	23-09-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1285141	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1285141	AU	35	3,74	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1285141	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1285141	AU	50	1,49	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1285137	AU	6 - 8,5	6,58	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1285138	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1285139	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1285140	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1285141	AU	7	<1	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1285141	AU	80	4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1285137	AU	35	14,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1285138	AU	35	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1285139	AU	35	16,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1285140	AU	35	13	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1285141	AU	0,2	<0,005	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1285140	AU	-	28,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1285137	AU	-	30	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1285138	AU	-	30,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1285139	AU	-	31,67	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013*