



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-6338-X-NE-EI
Periodo:	09-2013
Rut:	78841220-7
Empresa:	SOCIEDAD PESQUERA SAN FERNANDO LTDA.
Establecimiento:	PESQUERA SAN FERNANDO LTDA. (PUERTO VARAS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°990 de fecha 16-03-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-10-2013	Fecha Límite para Envío:	21-10-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	12	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	12	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	12	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1298068	AU	10	5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1298068	AU	5	0,167	Valor no excedido
BORO	mg/l	1298068	AU	0,75	0,073	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1298068	AU	250	10,5	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1298068	AU	10	3,43	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1298068	AU	10	4,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298056	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298057	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298058	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1298059	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298060	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298061	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298062	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298063	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298064	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298065	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298066	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1298067	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1298068	AU	250	74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298056	AU	35	11,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298057	AU	35	12,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298058	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298059	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298060	AU	35	11,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298061	AU	35	11,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298062	AU	35	12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298063	AU	35	12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298064	AU	35	12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298065	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298066	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1298067	AU	35	10,3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298056	AU	25	0,18	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298057	AU	25	0,27	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298061	AU	25	2,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298062	AU	25	2,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298063	AU	25	2,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298060	AU	25	2,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298059	AU	25	3,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298064	AU	25	3,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298065	AU	25	7,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298066	AU	25	7,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298067	AU	25	7,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1298058	AU	25	9,9	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013