

## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4176-XIII-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	6616741-0
Empresa:	PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA
Establecimiento:	PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°313 de fecha 20-01-2012

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega fuera del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	5	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CLORUROS	mg/l	1249390	AU	250	108,6	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1249390	AU	250	29,4	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1249390	AU	1	1,86	Valor excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1249390	AU	10	<2	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1249390	AU	10	<0,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1249390	AU	10	4,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249385	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249386	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249387	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249388	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1249389	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249389	AU	15	0,18	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249388	AU	15	0,227	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249385	AU	15	0,257	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249387	AU	15	0,261	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1249386	AU	15	0,263	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014*