



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4214-X-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	77911690-5
Empresa:	SOCIEDAD FERRANDO Y SUAREZ LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD FERRANDO Y SUAREZ LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (TABLA 5)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3258 de fecha 22-08-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	14-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	12	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1237493	AU	150	<10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1237468	AU	5,5 - 9	7,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1237475	AU	5,5 - 9	7,45	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1237484	AU	5,5 - 9	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1237490	AU	5,5 - 9	7,35	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1237493	AU	15	<0,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1237468	AU	20	3,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1237475	AU	20	4,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1237484	AU	20	2,5	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1237490	AU	20	3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1237493	AU	300	610	Valor excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237482	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237479	AU	720	558	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237471	AU	720	729	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237470	AU	720	873	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237481	AU	720	936	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237475	AU	720	864	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237487	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237490	AU	720	405	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237489	AU	720	486	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237462	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237466	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237473	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237486	AU	720	585	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237472	AU	720	657	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237465	AU	720	702	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237467	AU	720	792	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237492	AU	720	792	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237474	AU	720	801	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237484	AU	720	873	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237477	AU	720	882	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237468	AU	720	918	Valor excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237480	AU	720	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237491	AU	720	504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237483	AU	720	927	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237488	AU	720	702	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237476	AU	720	945	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237464	AU	720	954	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237485	AU	720	999	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237469	AU	720	1008	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237478	AU	720	1107	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1237463	AU	720	1125	Valor excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014