

**Identificación de la Actividad**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Expediente:        | DFZ-2014-1667-XIII-NE-EI                  |
| Periodo:           | 12-2013                                   |
| Rut:               | 96503050-6                                |
| Empresa:           | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A             |
| Establecimiento:   | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (POLPAICO) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (QUEBRADA NATURAL, POLPAICO)      |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                                  |
| RPM Vigente:       | SISS N°2995 de fecha 28-08-2006           |

**Detalle de la Evaluación**

|                   |                          |            |                          |            |                          |
|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío Autocontrol: | 17-01-2014 | Fecha Límite para Envío: | 20-01-2014 | Entrega dentro del plazo |
|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

| Parámetro                    | Frecuencia Mensual Exigida | Frecuencia Mensual Reportada | Comentario  |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| ACEITES Y GRASAS             | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| ALUMINIO                     | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| CLORUROS                     | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| DBO5                         | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| FOSFORO                      | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL     | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PH                           | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES  | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| SULFATOS                     | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| TEMPERATURA                  | 1                          | 1                            | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

| Parámetro                | Unidad         | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario        |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| ACEITES Y GRASAS         | mg/l           | 1338638 | AU              | 20             | 11,4            | Valor no excedido |
| ALUMINIO                 | mg/l           | 1338638 | AU              | 5              | 0,02            | Valor no excedido |
| CLORUROS                 | mg/l           | 1338638 | AU              | 400            | 17,58           | Valor no excedido |
| DBO5                     | mg/l           | 1338638 | AU              | 35             | 5,62            | Valor no excedido |
| FOSFORO                  | mg/l           | 1338638 | AU              | 10             | <0,6            | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l           | 1338638 | AU              | 50             | 0,39            | Valor no excedido |
| PH                       | unidades de pH | 1338637 | AU              | 6 - 8,5        | 8,41            | Valor no excedido |

|                             |      |         |    |      |      |                   |
|-----------------------------|------|---------|----|------|------|-------------------|
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1338638 | AU | 80   | 7    | Valor no excedido |
| SULFATOS                    | mg/l | 1338638 | AU | 1000 | 117  | Valor no excedido |
| TEMPERATURA                 | °C   | 1338637 | AU | 35   | 22,2 | Valor no excedido |

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

| Parámetro                       | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario        |
|---------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| CAUDAL<br>(VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d   | 1338637 | AU              | 73,68          | 10,39           | Valor no excedido |



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 16-09-2014*