



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5519-VII-NE-EI
Periodo:	04-2013
Rut:	90227000-0
Empresa:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
Establecimiento:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A. (BODEGA LONTUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO SECO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°275 de fecha 26-01-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-05-2013	Fecha Límite para Envío:	20-05-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
DBO5	mg/l	1230957	AU	300	19,7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1230957	AU	15	0,73	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1230957	AU	75	4,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230924	AU	6 - 8,5	7,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230925	AU	6 - 8,5	7,89	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230926	AU	6 - 8,5	7,48	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230927	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230928	AU	6 - 8,5	7,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230929	AU	6 - 8,5	7,69	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230930	AU	6 - 8,5	7,82	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230932	AU	6 - 8,5	7,66	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230933	AU	6 - 8,5	7,65	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230934	AU	6 - 8,5	7,76	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230935	AU	6 - 8,5	7,46	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230936	AU	6 - 8,5	7,64	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230937	AU	6 - 8,5	7,59	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1230938	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230940	AU	6 - 8,5	7,86	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230941	AU	6 - 8,5	7,83	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230942	AU	6 - 8,5	7,84	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230943	AU	6 - 8,5	7,89	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230944	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230945	AU	6 - 8,5	7,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230946	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230947	AU	6 - 8,5	7,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230948	AU	6 - 8,5	7,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230949	AU	6 - 8,5	7,57	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230950	AU	6 - 8,5	7,66	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230951	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230952	AU	6 - 8,5	7,36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230953	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230955	AU	6 - 8,5	7,56	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1230956	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1230957	AU	300	31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230924	AU	40	17,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230925	AU	40	12,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230926	AU	40	13,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230927	AU	40	15,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230928	AU	40	12,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230929	AU	40	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230930	AU	40	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230932	AU	40	19,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230933	AU	40	13,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230934	AU	40	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230935	AU	40	14,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230936	AU	40	13,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230937	AU	40	15,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230938	AU	40	14,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230940	AU	40	12,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230941	AU	40	12,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230942	AU	40	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230943	AU	40	11,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230944	AU	40	13,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230945	AU	40	15,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230946	AU	40	15,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230947	AU	40	15,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230948	AU	40	15,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230949	AU	40	15,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230950	AU	40	15,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230951	AU	40	15,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230952	AU	40	15,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230953	AU	40	15,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230955	AU	40	15,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1230956	AU	40	15,2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230931	AU	-	529	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230939	AU	-	576	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230940	AU	-	657	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230941	AU	-	668	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230949	AU	-	681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230946	AU	-	681	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230950	AU	-	684	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230942	AU	-	696	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230948	AU	-	705	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230943	AU	-	719	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230947	AU	-	726	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230945	AU	-	740	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230944	AU	-	748	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230956	AU	-	793	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230932	AU	-	891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230937	AU	-	900	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230955	AU	-	910	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230936	AU	-	926	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230926	AU	-	945	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230934	AU	-	951	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230935	AU	-	960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230925	AU	-	969	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230952	AU	-	981	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230929	AU	-	983	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230933	AU	-	985	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230924	AU	-	990	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230927	AU	-	994	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230928	AU	-	999	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230954	AU	-	1006	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1230951	AU	-	1009	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013