

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2013-4441-VI-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	89083300-4
Empresa:	SEMILLAS LIMAGRAN DE CHILE LTDA.
Establecimiento:	SEMILLAS LIMAGRAN DE CHILE LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL AFL.RIO CACHAPOAL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1902 de fecha 25-05-2011

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-07-2013	Fecha Límite para Envío:	22-07-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
ALUMINIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	-	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
FLUORURO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
HIDROCARBUROS FIJOS	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO TOTAL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

MERCURIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
PENTACLOROFENOL	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	16	4	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
PLOMO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
SELENIO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
SULFATOS	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	16	4	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
TETRACLOROETENO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TOLUENO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
XILENO	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	-	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
DBO5	mg/l	1255250	AU	35	<2	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1255250	AU	1000	39	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1255250	AU	1	0,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1255246	AU	35	17,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1255247	AU	35	17,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1255248	AU	35	17,4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1255250	AU	10	2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1255249	AU	35	17,6	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1255250	AU	3	0,09	Valor no excedido
TETRACLOROETENO	mg/l	1255250	AU	0,04	<0,001	Valor no excedido
TOLUENO	mg/l	1255250	AU	0,7	<0,001	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1255250	AU	0,2	0,001	Valor no excedido
XILENO	mg/l	1255250	AU	0,5	<0,003	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1255250	AU	20	16	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1255250	AU	5	<0,21	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1255250	AU	0,5	<0,001	Valor no excedido
BORO	mg/l	1255250	AU	0,75	<0,06	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1255250	AU	0,01	<0,008	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1255250	AU	0,2	<0,01	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1255250	AU	400	26,1	Valor no excedido

COBRE TOTAL	mg/l	1255250	AU	1	<0,03	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1255246	AU	1000	4	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1255247	AU	1000	4	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1255248	AU	1000	4	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1255249	AU	1000	4	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1255250	AU	0,05	<0,05	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1255250	AU	1,5	0,12	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1255250	AU	10	6	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1255250	AU	5	0,18	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1255250	AU	0,5	<0,002	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1255250	AU	0,3	<0,03	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1255250	AU	0,001	0,001	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1255250	AU	1	<0,01	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1255250	AU	0,2	<0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1255250	AU	50	0,54	Valor no excedido
PENTACLOROFENOL	mg/l	1255250	AU	0,009	<0,0005	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1255246	AU	6 - 8,5	7,96	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1255247	AU	6 - 8,5	7,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1255248	AU	6 - 8,5	7,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1255249	AU	6 - 8,5	7,99	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1255250	AU	0,05	<0,02	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1255250	AU	7	<1	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1255250	AU	0,01	<0,001	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1255250	AU	80	26	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1255246	AU	150	8,13	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1255247	AU	150	8,13	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1255248	AU	150	8,13	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1255249	AU	150	8,13	Valor no excedido

