



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4442-XIII-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	89258800-7
Empresa:	UNIFRUTTI TRADERS LTDA.
Establecimiento:	UNIFRUTTI TRADERS (LINDEROS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL PANAMA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2369 de fecha 20-07-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-07-2013	Fecha Límite para Envío:	22-07-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1252469	AU	50	3,31	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1252465	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1252466	AU	6 - 8,5	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1252467	AU	6 - 8,5	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1252468	AU	6 - 8,5	8,3	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1252469	AU	7	<1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1252469	AU	20	4,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1252469	AU	80	18,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1252465	AU	35	13,8	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1252466	AU	35	15,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1252467	AU	35	14,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1252468	AU	35	14,2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1252469	AU	35	9,84	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1252469	AU	10	<0,6	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1252466	AU	123	51,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1252467	AU	123	158,11	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1252465	AU	123	191,81	Valor excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1252468	AU	123	232,42	Valor excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014