



Identificación de la Actividad

| | |
|--------------------|--|
| Expediente: | DFZ-2013-4221-VII-NE-EI |
| Periodo: | 05-2013 |
| Rut: | 78334060-7 |
| Empresa: | VIÑA ECHEVERRIA LTDA. |
| Establecimiento: | VIÑA ECHEVERRIA LTDA. |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (ESTERO SOLERA DE LA ESTANCIA) |
| Norma de Emisión: | DS.90/00 |
| RPM Vigente: | SISS N°2930 de fecha 25-08-2006 |

Detalle de la Evaluación

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío Autocontrol: | 21-06-2013 | Fecha Límite para Envío: | 20-06-2013 | Entrega fuera del plazo |
|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

| Parámetro | Frecuencia Mensual Exigida | Frecuencia Mensual Reportada | Comentario |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | 1 | 4 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| COLIFORMES FECALES | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| DBO5 | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| FOSFORO | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PH | 1 | 4 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| TEMPERATURA | 1 | 4 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|-----------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 ml | 1249258 | AU | 1000 | 1600 | Valor excedido |
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 ml | 1249477 | RE | 1000 | 900 | Valor no excedido |
| DBO5 | mg/l | 1249262 | AU | 35 | 1557 | Valor excedido |
| DBO5 | mg/l | 1249478 | RE | 35 | 34,4 | Valor no excedido |
| FOSFORO | mg/l | 1249262 | AU | 10 | 6,19 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1249258 | AU | 6 - 8,5 | 6,73 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1249259 | AU | 6 - 8,5 | 6,73 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1249262 | AU | 50 | 17,7 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1249260 | AU | 6 - 8,5 | 6,76 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1249261 | AU | 6 - 8,5 | 6,42 | Valor no excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1249262 | AU | 80 | 13,6 | Valor no excedido |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------|----|----|-----|-------------------|
| TEMPERATURA | °C | 1249258 | AU | 35 | 6,4 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1249259 | AU | 35 | 6,3 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1249260 | AU | 35 | 7,2 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1249261 | AU | 35 | 9,6 | Valor no excedido |

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1249258 | AU | 25 | 37,23 | Valor excedido |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1249259 | AU | 25 | 37,23 | Valor excedido |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1249260 | AU | 25 | 37,23 | Valor excedido |
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1249261 | AU | 25 | 37,23 | Valor excedido |



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014