



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3640-VIII-NE-EI
Periodo:	01-2013
Rut:	96940480-K
Empresa:	FOODCORP CHILE S.A.
Establecimiento:	FOODCORP CHILE (LO ROJAS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CALETA LO ROJAS - FUERA DE ZPL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3222 de fecha 19-08-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	13-02-2013	Fecha Límite para Envío:	20-02-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PH	24	4	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	2	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1184272	AU	150	5,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1184273	AU	150	5,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184268	AU	5,5 - 9	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184269	AU	5,5 - 9	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184270	AU	5,5 - 9	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1184271	AU	5,5 - 9	8	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1184272	AU	15	<0,17	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1184273	AU	15	<0,17	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1184268	AU	20	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1184269	AU	20	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1184270	AU	20	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1184271	AU	20	<0,1	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1184272	AU	300	8,7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1184273	AU	300	9	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1184271	AU	22800	725	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1184270	AU	22800	960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1184269	AU	22800	1045	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1184268	AU	22800	1280	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-12-2013