

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-6022-VIII-NE-EI
Periodo:	08-2013
Rut:	76319040-4
Empresa:	SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD AGRICOLA MARISOL LTDA. (LOS ANGELES)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3 de fecha 04-01-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	13-09-2013	Fecha Límite para Envío:	23-09-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1281384	AU	10	<5	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1281384	AU	10	2,75	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1281384	AU	10	9,35	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281376	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281377	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281378	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281379	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281380	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281381	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281382	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1281383	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281379	AU	-	0,04	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281378	AU	-	0,05	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281381	AU	-	0,09	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281380	AU	-	0,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281383	AU	-	0,11	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281382	AU	-	0,14	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281376	AU	-	0,22	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1281377	AU	-	0,25	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013