



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3845-X-NE-EI
Periodo:	02-2013
Rut:	95632000-3
Empresa:	PESQUERA LA PORTADA S.A.
Establecimiento:	PESQUERA LA PORTADA S.A. (PUERTO MONTT)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO GOMEZ)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5098 de fecha 16-12-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	11-03-2013	Fecha Límite para Envío:	20-03-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	28	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1196725	AU	50	<4	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1196725	AU	2000	33	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1196725	AU	75	16,35	Valor no excedido
PENTACLOROFE NOL	mg/l	1196725	AU	0,01	<0,0021	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196697	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196698	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196699	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196700	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196701	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196702	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196703	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196704	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196705	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196706	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196707	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196708	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196709	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196710	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196711	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196712	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196713	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196714	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196715	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196716	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196717	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196718	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196719	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196720	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196721	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196722	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196723	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1196724	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1196725	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1196725	AU	300	13	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1196725	AU	2000	28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196697	AU	40	20,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196698	AU	40	20	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196699	AU	40	23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196700	AU	40	14,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196701	AU	40	21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196702	AU	40	21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196703	AU	40	16,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196704	AU	40	21,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196705	AU	40	22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196706	AU	40	18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196707	AU	40	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196708	AU	40	16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196709	AU	40	19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196710	AU	40	14,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196711	AU	40	15,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196712	AU	40	16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196713	AU	40	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196714	AU	40	13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196715	AU	40	15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196716	AU	40	18,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196717	AU	40	20,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196718	AU	40	16,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196719	AU	40	17,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196720	AU	40	14	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1196721	AU	40	13,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196722	AU	40	17,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196723	AU	40	16,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1196724	AU	40	14,8	Valor no excedido
TETRACLOROETENO	mg/l	1196725	AU	0,4	<0,0005	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1196725	AU	0,5	<0,00059	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1196725	AU	300	17	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1196725	AU	15	<1	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196707	AU	-	7326	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196700	AU	-	8219	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196699	AU	-	8447	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196714	AU	-	8562	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196721	AU	-	8709	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196720	AU	-	8852	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196713	AU	-	9853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196708	AU	-	11754	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196709	AU	-	11783	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196697	AU	-	12070	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196698	AU	-	12558	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196710	AU	-	12876	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196723	AU	-	12905	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196701	AU	-	13149	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196703	AU	-	13320	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196722	AU	-	13375	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196702	AU	-	13394	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196706	AU	-	13404	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196712	AU	-	13407	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196717	AU	-	13460	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196719	AU	-	13477	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196724	AU	-	13478	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196705	AU	-	13478	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196704	AU	-	13496	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196716	AU	-	13512	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196711	AU	-	13537	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196718	AU	-	13647	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1196715	AU	-	13797	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013