



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5943-XIII-NE-EI
Periodo:	07-2013
Rut:	86547900-K
Empresa:	VIÑA SANTA RITA S.A.
Establecimiento:	VIÑA SANTA RITA S.A. (BODEGA ALTO JAHUEL)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO, BUIN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3087 de fecha 30-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	09-08-2013	Fecha Límite para Envío:	20-08-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
DBO5	mg/l	1264747	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1264747	AU	10	2,24	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1264747	AU	50	4,89	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1264741	AU	6 - 8,5	7,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1264742	AU	6 - 8,5	7,54	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1264743	AU	6 - 8,5	7,39	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1264744	AU	6 - 8,5	7,55	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1264745	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1264746	AU	6 - 8,5	7,27	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1264747	AU	80	9	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1264747	AU	1000	243	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1264741	AU	35	17,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1264742	AU	35	13,2	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1264743	AU	35	14,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1264744	AU	35	14,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1264745	AU	35	14,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1264746	AU	35	13,4	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1264745	AU	960	114	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1264744	AU	960	114	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1264746	AU	960	118	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1264741	AU	960	118	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1264742	AU	960	195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1264743	AU	960	212	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013