



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-1843-VI-NE-EI
Periodo:	12-2013
Rut:	95089000-2
Empresa:	DEL MONTE FRESH PRODUCE S.A.
Establecimiento:	DEL MONTE FRESH PRODUCE (REQUINOA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL AFLUENTE RIO CLARO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3809 de fecha 25-10-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	08-01-2014	Fecha Límite para Envío:	20-01-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
TEMPERATURA	°C	1333935	AU	35	18,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1333936	AU	35	18,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1333937	AU	35	17,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1333938	AU	35	15,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1333939	AU	20	6	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1333939	AU	35	30	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1333939	AU	10	3,5	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1333939	AU	0,3	0,077	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1333939	AU	7	<3	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1333933	AU	35	15,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1333934	AU	35	15,9	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1333939	AU	50	1,67	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1333933	AU	6 - 8,5	7,65	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1333934	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1333935	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1333936	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1333937	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1333938	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1333939	AU	80	47	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1333934	AU	274	76,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1333933	AU	274	76,6	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 16-09-2014