

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-5769-XII-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	79719510-3
Empresa:	PESQUERA Y CONSERVERA ISLA LENNOX LTDA.
Establecimiento:	PESQUERA Y CONSERVERA ISLA LENNOX LTDA. (PUNTA ARENAS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°4623 de fecha 22-12-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	10-07-2013	Fecha Límite para Envío:	22-07-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITRITOS MAS NITRATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1250654	AU	10	<10	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1250654	AU	5	0,6	Valor no excedido
NITRITOS MAS NITRATOS	mg/l	1250654	AU	10	<10	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1250654	AU	10	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250646	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250647	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250648	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250649	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250650	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250651	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250652	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1250653	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1250646	AU	-	12,85	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	---	-------	-------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2013